



Kowary, dnia 24 października 2011r.

nasz znak
KSWiK -OK-NW- 700/10/2011

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych TRAKT
Sędziszów 50
58-410 Marciszów

WARUNKI TECHNICZE
przełożenia odcinka sieci wodociągowej
w ulicy Kowalskiej w Kowarach

1. przełożenie odcinka sieci wodociągowej należy wykonać z rur PEHD DN 110 , PN 16
2. głębokość ułożenia sieci w wykopie min. 1,70m. na podsypce z piasku gr 15 cm i zasypce grub 20 cm po zagęszczeniu
3. na zasypce ułożyć taśmę sygnalizacyjno ostrzegawczą niebieską z wkładką stalową
3. na końcach przekładanego odcinka zamontować zasuwy kołnierzowe PN 16
4. przepięcia przyłączy do budynków wykonać z rur PE o średnicy istniejącego przyłącza .
5. przełożony odcinek sieci należy poddać próbie ciśnieniowej
6. całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producentów materiałów.
7. roboty zanikające podlegają przez KSWiK odbiorom częściowym

sprawę prowadzi :

k/o
1. a/a

SPECJALISTA
d.s. TECHNICZNYCH
Piotr Biedziński
nr. ew. upr. 2720/8

DECYZJA NR

609/11

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

KIEROWNIK
Oddziału KSWiK w Kowarach

inż. Zdzisław Gzamecki

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Jarosław Wawrzaszek
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń Nr uprawnień 79/DOS/10
Nr ewidencyjny DOS/BO/0443/10