



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

Kowary, 4 lipiec 2011 r.

GK.271.9.2011

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa ulicy Lipowej, ulicy Brzozowej z budową miejsc parkingowych i oświetlenia drogowego w Kowarach”

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający przekazuje dokonaną zmianę treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącą przedmiotowego postępowania:

1. Dokonuje się zmianę przedmiotu zamówienia poprzez uzupełnienie Kosztorysu ofertowego oświetlenia ulicy Lipowej w Kowarach stanowiącego załącznik do SIWZ.

W niniejszym kosztorysie dodaje się pkt 9,10 i 11.

Kosztorys ofertowy oświetlenia ulicy Lipowej w Kowarach otrzymuje brzmienie:

Ip	SSTWi ORB	CPV	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	Wartość
I WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45111000-1							
1	D-M- 00.00.00	4511100 0-1	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna, tymczasowa organizacja ruchu itp.	kpl.	1,00		
I OŚWIETLENIE CPV							
2	D- 01.01.01	4511100 0-1	Wykonanie wykopów liniowych	m	252,00		
	D - 01.03.02	4531610 0-6	Demontaż słupów i opraw oświetleniowych 5	szt	5,00		
3	D - 01.03.02	4531610 0-6	Demontaż kabli oświetleniowych 267	m	267,00		
4	D - 07.07.01	4531610 0-6	Ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 267	m	267,00		
5	D - 07.07.01	4531610 0-6	słupy 5	szt	5,00		

6	D - 07.07.01	4531610 0-6	fundamenty F-100 5	szt	5,00	
7	D - 07.07.01	4531610 0-6	Pomiary sprawdzające – stara linia 1	szt	1,00	
8	D - 07.07.01	4531610 0-6	Pomiary sprawdzające – nowa linia 1	szt	1,00	
9	D - 01.03.02	4531610 0-6	Montaż ponownych opraw z demontażu na nowych słupach	szt	5,00	
10	D- 07.07.01	4531610 0-6	Ułożenie bednarki	m	265,00	
11	D- 07.07.01	4531610 0-6	Ułożenie rur osłonowych RHDPE Ø 75	m	252,00	
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

2. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert – 08.07.2011 r. o godz. 09.30.

Nowy termin otwarcia ofert - 08.07.2011 r. o godz. 10.00

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.