



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

Kowary, 17 wrzesień 2008 r.

GK-3410/5/08

Dotyczy : Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Kowary

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pkt 4 załączników nr 7,8, 9 do SIWZ dokonuje się zmiany kryterium szczelności układu zapłonowego :

Anuluje się zapis :

Szczelność układu zapłonowego $IP \geq 45$

i zastępuje się nowym o następującej treści :

Szczelność układu zapłonowego $IP \geq 43$

Zamawiający podtrzymuje terminy składania i otwarcia ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ